


安徽省水利工程开工备案表

工程名称	芜湖县水系连通及农村水系综合整治城关区域河湖水系连通工程 6 标		备案登记号			
项目建设单位	湾沚区水务局		地址	湾沚区湾沚镇		
联系人	盛青峰		电话	0553-8811062		
工程规模			建安投资	21216.79 万元 (中标价: 13400000.00 元)		
项目地点	湾沚区湾沚镇		开完工日期	2021.1.8-2021.8.5		
工程概况(工程规模和主要建设内容、各标段名称及主要建设内容)	1、工程内容: 芜湖市湾沚区水系连通及农村水系综合整治城关区域河湖水系连通工程 6 标位于湾沚镇。主要建设内容为: ①新建提水三级站 1 座, 设计流量 0.5m³/s, 总装机 165kW, 设计 3 台 S300-19 单级双吸离心泵, 配套额定功率为 55kW、额定电压为 380 V、极数为 4 极的 YE3 250-4 超高效异步电动机为主电机。②新建提水三级站 DN700 球墨铸铁输水管道总长 2.1km(其中顶管 120m), 阀井 12 座, 支墩 22 处, 恢复市政道路、人行道等工程。 2、工程等级: 工程等可根据《水利水电工程等级划分及洪水标准(SL252-2017)》中规定本工程等别为 V 等, 工程规模为小(2)型。 提水三级站址位于汪溪河岸坡上, 设计流量 0.5m³/s, 总装机 165kW, 前池、泵房等主要建筑物级别为 4 级, 其他次要建筑物级别为 5 级。					
可行性研究、初步设计文件批复情况	已批复		投资落实和资金到位情况	已到位		
征地拆迁工作完成情况	/		施工准备完成情况	已完成		
质量监督单位	芜湖市水利工程质量监督站		监督办理情况	已办理		
安全监督单位	湾沚区水务局		监督办理情况	已办理		
其他应说明的情况						
参建单位基本信息						
项目法人(建设单位)	单位名称	芜湖市湾沚区城关区域河湖水系连通工程建设管理处		地址	湾沚区行政 2 号楼 9 楼	
	法定代表人	童跃忠		联系电话	0553-8791127	
	项目负责人	童跃忠		联系电话	0553-8791127	
设计单位	单位名称	安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司		地址	合肥市蜀山区海棠路 185 号	
	资质等级	水利行业甲级		资质证书号	A134004998	
	法定代表人	程观富		联系电话	0551-65738008	
	项目负责人	檀志新		联系电话	18134500970	
监理单位	名称	江苏九天工程项目管理有限公司		地址	南京市高淳经济开发区漆桥工业配套区双高路 217 号	
	资质等级	水利工程施工监理甲级		资质证书号	水建监资字第 19990140 号	
	法定代表人	李涵		联系电话	18251969752	
	总监理工程师	张建民	执业注册号	JLG2006370309	联系电话	18715311709

施工 单位	单位名称	安徽恒达建设工程有限公司		地址	安庆市振风大道永安公馆 S4 幢	
	资质等级	水利水电施工总承包叁级		资质证书号	D334035068	
	法定代表人	傅占标		联系电话	13605561517	
	项目经理	查凌勇	执业注册号	皖 234131558826	联系电话	17755612700
开工备案备查材料情况						
安徽省水利工程开工备案表(一式四份)		齐全		施工图设计文件审查合格书		已审查
可行性研究、初步设计批准文件		已批准		监理合同、开工令及主体工程施工承包合同, 单位资质等级证书		齐全
建设资金落实情况证明材料, 年度投资计划下达文件		齐全		总监理工程师、项目经理等主要管理人员的从业资格证书		齐全
质量监督登记文件		齐全		安全监督登记文件		齐全
需征用土地的, 应提交建设用地征用材料		/		其他材料		/
项目法人承诺: 本表填报的内容及提交备查的所有材料的原件或复印件及其内容是真实的。如有任何虚假, 受理机关可终止审理; 如因虚假材料引致法律责任, 概由申请单位承担。 法定代表人:  (盖公章) 2021 年 1 月 22 日						
以下内容由备案部门填写						
备案意见	备案意见:  审核人:  负责人:  (盖公章) 2021 年 1 月 23 日					

注: 1、本表由项目法人单位填写申报, 内容应真实、准确; 备案登记号由备案部门统一编号;

2、本表一式四份, 项目法人单位和备案部门各执两份。